



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Н А К А З

28 серпня 2025 р.

Запоріжжя

№ 193-А

Про затвердження інструкцій
щодо заходів пожежної безпеки

Відповідно до наказу МВС України від 30.12.2014 р. №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні", наказу МОН України від 15.08.2016р. № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" та з метою недопущення випадків пожеж в будівлях, приміщеннях, спорудах та території НУ «Запорізька політехніка»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інструкції щодо порядку проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

1.1 Науково - дослідна частина

- Інструкція з пожежної безпеки №2 - про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях НДЧ;

1.2 Кафедра маркетингу та логістики

- Інструкція з пожежної безпеки №3- про заходи пожежної безпеки в службових приміщеннях кафедри М та Л;

1.3 Кафедра машин технологій ливарного виробництва

- Інструкція з пожежної безпеки №4 – про заходи пожежної безпеки в ливарній лабораторії кафедри М і ТЛВ;

1.4 Кафедра фізичної культури, олімпійських та неолімпійських видів спорту

- Інструкція з пожежної безпеки №5 – для сауни спорткомплексу кафедри ФКОНВС

2. Начальнику **ІОЦ** Андрію САВЧУКУ розмістити цей наказ в розділі «Охорона праці»
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з АГР Миколу ЧЕЧЕЛЯ.

Ректор

Віктор ГРЕШТА

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з АГР

Микола ЧЕЧЕЛЬ

_____ 2025р.

Начальник юридичного відділу

Максим ДЄСВ

_____ 2025р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТРУКЦІЯ
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 2
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Науково – дослідної частини

м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ ректора
НУ «Запорізька політехніка»
від «___» _____ 2025р., №___

ІНСТРУКЦІЯ
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 2
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Науково – дослідної частини

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця інструкція поширюється на службові приміщення НДЧ й визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в них.

1.2 Зазначена інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма співробітниками НДЧ, поширюється на всі приміщення НДЧ і встановлює основні вимоги до забезпечення в них пожежної безпеки.

ІІ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ

2.1 Меблі та обладнання мають розміщатися так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м).

2.2 Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними і нічим не зашарашеними. В міру накопичення горючих відходів, а також після закінчення роботи їх слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

2.3 Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів - виробників. У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення до пожежобезпечного стану.

2.4 Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Всі співробітники науково – дослідної частини зобов'язані вміти користуватися наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежним кранами, знати місця їх розташування. Відстань від найвіддаленішого місця приміщення до вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

ІІІ. У СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

3.1 Улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки у запобіжниках і саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок.

3.2 Прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).

3.3 Розвішувати на вимикачі та штепсельні розетки одяг або інші предмети, обгортати електроламп і світильників папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером.

3.4 Експлуатувати кабелі і проводи з пошкодженою або такою, що в процесі експлуатації втратила захисні властивості, ізоляцією.

3.5 Застосовувати для опалення приміщення нестандартне електронагрівальне обладнання.

3.6 Користуватися побутовими електрокип'ятильниками, електрочайниками без справного термо-електрозахисту (окрім спеціально відведених та обладнаних місць), залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, лічильники тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів.

3.7 Захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави й пожежний інвентар не за призначенням.

3.8 Використовувати для зберігання документів, різних матеріалів предметів та інвентарю електрошафи (ніші) та інші інженерні комунікації.

3.9 Палити, проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду -допуску), застосовувати легкозаймисті речовини.

ІV ПОРЯДОК ПРИВЕДЕННЯ В ПОЖЕЖОБЕЗПЕЧНИЙ СТАН ПРИМІЩЕНЬ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1 Після закінчення робочого дня співробітники НДЧ повинні навести порядок на своєму робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, вентилятори, побутові кондиціонери, комп'ютери, тощо). Виняток становить електроустаткування, яке відповідно технологічних вимог має працювати цілодобово.

4.2 Відповідальний за ПБ після закінчення роботи зобов'язаний:

- ретельно перевірити всі службові приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі (вимкнення освітлення, знеструмлення приладів та устаткування (за винятком електроустаткування, яке відповідно до вимог технології має працювати цілодобово)).

V.ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ СПІВРОБІТНИКІВ НДЧ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

5.1 У разі виникнення пожежі терміново повідомити про пожежу за номером телефону «101», « 9-101», та чергового по університету за телефоном «3-10», вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

5.2 Організувати евакуацію людей і матеріальних цінностей.

5.3 Повідомити про виникнення пожежі начальника НДЧ.

5.4 Вимкнути (за необхідністю) струмоприймачі та вентиляцію.

5.5 Розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.


5.6 Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм допомогу під час гасіння пожежі.

Начальник НДЧ

ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП

Начальник юридичного відділу



Ярослав ДВІРНИК

Тетяна УДОВЕНКО

Максим ДЄЄВ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ІНСТРУКЦІЯ
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 3
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ
Кафедри маркетинга та логістики**

м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025р.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від _____ 2025р., № _____

ІНСТРУКЦІЯ

З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № _____

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ

Кафедри маркетинга та логістики

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки поширюється на всі кабінети кафедри «Маркетинг та логістика».

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок і способи забезпечення пожежної безпеки, обов'язки й дії всіх працівників кафедри у разі виникнення пожежі, порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежну охорону, евакуації людей і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії підрозділів пожежної охорони.

ІІ. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Експлуатувати електромережі, електроприлади й апаратуру тільки в справному стані, враховуючи вказівки та рекомендації підприємств-виробників.

2.2. Застосовувати у разі необхідності додаткового опалення приміщень тільки олійні електрорадіатори та нагрівальні електропанелі із закритими нагрівальними елементами, індивідуальним електрозахистом і терморегулятором.

2.3. Постійно утримувати евакуаційні шляхи й виходи вільними; приміщення в чистоті.

2.4. Утримувати в справному стані засоби зв'язку та протипожежного захисту (пожежну й охоронно-пожежну сигналізацію, автоматичні установки й первинні засоби пожежогасіння тощо), які є у приміщенні.

2.5. Не допускати захащування підступів до засобів пожежогасіння, пожежного інвентарю та інструментів не за призначенням.

III. В ПРИМІЩЕННІ ТА КАБІНЕТАХ ПІД ЧАС РОБОТИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ

3.1. Використовувати електрощитові, й інші технічні приміщення не за призначенням, зберігати в них меблі та інші сторонні предмети.

3.2. Застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках, прокладати електричні проводки й кабелі транзитом через приміщення та експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами).

3.3. Пристосовувати вимикачі, штепсельні розетки для підсушування одягу та інших предметів, обгортати електролампи й світильники, заклеювати ділянки електропроводки тканиною, папером.

3.4. Використовувати у приміщеннях електрокип'ятильники, чайники та ін. (окрім місць, спеціально відведених і обладнаних для цього), залишати без нагляду увімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери, радіоприймачі тощо.

3.5. Палити й застосовувати в приміщеннях відкритий вогонь (паяльні лампи, факели тощо), спалювати відходи, пакувальні матеріали, проводити зварювальні та інші вогневі роботи під час перебування людей у приміщенні й без оформлення відповідного дозволу.

IV ПЕРЕД ЗАКРИТТЯМ ПРИМІЩЕННЯ

4.1. Зачинити вікна, відключити освітлення, електроживлення приладів та обладнання (за винятком чергового освітлення й електрообладнання, що за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

4.2. Працівнику оглянути приміщення, переконатися у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі, й тільки після цього замкнути двері. У разі виявлення порушень повідомити керівника закладу освіти або працівника, який його заміщає.

V. ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ

5.1 У разі виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки людей, їх евакуацію та рятування.

5.2 Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний: негайно повідомити про це за телефоном **764-19-21, 9-101, 3-10** до пожежної частини (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта: вул. Університетська, 64, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та

прізвище); задіяти систему сповіщення людей про пожежу; розпочати самому й залучити інших осіб до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації; сповістити про пожежу, службу охорони та зв'язку, завідувача кафедри, заступника декана або декана факультету: Організувати зустріч пожежних підрозділів. Вжити заходів до гасіння пожежі наявними в установі засобами пожежогасіння.

Завідувач кафедри



Владислава ЛИФАР


ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП




Тетяна УДОВЕНКО

Начальник юридичного відділу



Максим ДЕСВ

В.о. декана ФБТЕ



Олена ВАСИЛЬЄВА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ІНСТРУКЦІЯ
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № 4
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛИВАРНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ
Кафедри машин технології ливарного виробництва

м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від _____ 2025р., № _____

ІНСТРУКЦІЯ

з ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ № _____

ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В ЛИВАРНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

Кафедри машин і технологій ливарного виробництва

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лабораторія призначена для проведення в ній лабораторних робіт, навчального практикуму або інших робіт, пов'язаних з використанням спеціального обладнання і матеріалів підвищеної пожежонебезпеки.

1.2. В лабораторії розроблено технічний паспорт, який передбачає оснащеність приміщення обладнанням, яке відповідає характеру проведених робіт.

1.3. Схеми розташування обладнання і матеріалів зберігаються в папці.

1.4. Працівники зобов'язані турбуватися про власну безпеку, пам'ятати про особисту відповідальність за дотримання правил охорони праці.

II. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1 Здійснювати відчинення лабораторії на початку робочого дня та зачинення її по закінченню роботи, провівши при цьому детальний огляд приміщення з цілю недопущення спалахування із –за несправності газо – та електрообладнання і відключення його. При залишені робочого приміщення раніше ніж за інших працюючих або при неможливості відчинення приміщення для роботи, назначити замість себе одного з співробітників.

2.2 Підтримувати у чистоті приміщення ливарної лабораторії.

2.3 Забезпечувати дотримання в ливарній лабораторії.

2.4 Стежити за справність приладів опалення, електроустановок та прийняти негайні заходи по усуненню виявлених неполадок, які можуть спричинити пожежу.

2.5 Стежити за тим, що після закінчення робіт прибирати робочі місця та приміщення, вимикалась електромережа та вентилятори.

2.6 Знати порядок дії первинних засобів пожежогасіння, зв'язку та сигналізації.

2.7 Інструктувати студентів та новоприйнятих на роботу осіб про заходи з ПБ.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1 Використовувати не призначенню та загроможувати засоби пожежогасіння .

3.2 Установлювати та експлуатувати електронагрівальні прилади (електропечі, електрокаміни, електрочайники).

3.3 Проходи, виходи, східці, коридори, заставляти різними предметами та обладнанням.

3.4 На східних клітках забороняється встановлювати обладнання, яке заважає просуванню людей.

3.5 У підвальних приміщеннях застосування та зберігання речовин , балонів з газом під тиском, кіноплівки, пластмас, полімерних та інших матеріалів, які мають підвищену пожежну небезпеку.

3.6 Виконувати перепланування виробничих та службових приміщень без попередньо розробленого проекту, узгодженого з місцевими органами ДСНС та затвердженого адміністрацією.

3.7 Використовувати пожежний інвентар та засоби пожежогасіння не по прямому призначенню.

3.8 Прибирати приміщення з застосуванням бензину, газу та інших легко запалювальних паливних рідин.

3.9 Залишати після закінчення роботи електропечі, ввімкненні в електромережу.

3.10 Палити в будинку та в приміщенні ливарної лабораторії.

3.11 Використовувати в електричній мережі дроти з пошкодженою ізоляцією ті іншими неполадками, які можуть привести до іскріння, короткого замикання, нагрівання.

3.12 Застосувати некалібровані плавкі вставки у вигляді жучків для захисту електромережі, встановлювати тимчасові електричні мережі та пристрої.

3.13 Залишати без догляду ввімкненні в електричну мережу прилади або ізольовані кінці електричних проводів та кабелів.

3.14 Загроможувати прохід та вихід.

ІV. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1 Після завершення роботи вимкнути джерела електропостачання.

4.2 Після проведення роботи прибрати робоче місце.

V. ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Вимкнути електромережу головним рубильником, повернувши ручку на себе.

5.2. Сповістити присутніх в ливарній лабораторії і вивести зайвих з приміщення.

5.3 Розпочати гасити пожежу наявними або підручними засобами: піском, вогнегасником, збивати полум'я, одягом, а якщо можливо – залити водою.

5.4 При загоранні одягу потерпілому необхідно припинити інтенсивно рухатися і гасити полум'я шляхом обгортання ковдрою, пальтом або іншими мало займистими матеріалами , щоб зменшити доступ до місця загорання.

5.5 При неможливості ліквідації пожежі оповістити особовий склад, чергового служби охорони та зв'язку по телефону 3-10, 764-18-21 та пожежно – рятувальну службу по тел.101.

5.6 Здійснювати контроль за суворим дотриманням всіма співробітниками і відвідувачами правил та норм пожежної безпеки, викладених в даній інструкції.


Завідувач кафедри



Валерій ІВАНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП



Тетяна УДОВЕНКО

Начальник юридичного відділу



Максим ДЄЄВ

В.о. декана ІФФ

Євген ПАРАХНЄВИЧ

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ІНСТРУКЦІЯ № 5
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
САУНИ СПОРТКОМПЛЕКСУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від «__» _____ 2025р. № ____

**ІНСТРУКЦІЯ № 5
З ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ**

**САУНИ СПОРТКОМПЛЕКСУ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Сауна призначена для проведення оздоровчих і відновлених процесів, пов'язаних із застосуванням електрокам'янки ЕК – 4-15.

1.2. Електрокам'янка ЕК – 4-15 призначена для нагріву повітря в спеціальних приміщеннях, парильних бань сухого жару типу «Сауна», обсягом не більше ніж 25 м².

2. ВИМОГИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА САУНУ.

2.1. Постійно підтримувати в приміщенні чистоту і порядок, утримувати місця в зразковому стані.

2.2. Використати обладнання тільки за призначенням.

2.3. Перед початком роботи перевірити справність електрообладнання, а саме електрокам'янки, блока управління, терморегулятора і джерело струму. При виявленні несправності електрокам'янку не вмикати і звернутися до фахівця з технічного обслуговування.

2.4. Після закінчення роботи відключити апаратуру від джерела струму.

2.5. В процесі роботи слідкувати за справністю роботи апаратної і електронагрівачів, чіткою роботою регулятора температури, який автоматично вимикає електронагрівач при досягненні температури заданого режиму.

2.6. Електронагрівач може працювати безперервно не більш ніж 5 годин.

2.7. Слідкувати за справністю вимикачем і розеток, щоб уникнути замикання.

2.8. Закрити сауну після закінчення робочого дня тільки після ретельного огляду приміщення, щоб уникнути займання і пожежу.

3.ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

3.1. Захаращувати приміщення сауни сторонніми предметами.

3.2. Сушити одягу біля електрокам'янки без нагляду.

3.3. Залишати увімкнену сауну і електрокам'янку без нагляду.

3.4. Експлуатувати несправне обладнання.

3.5.Палити в приміщенні сауни.

3.6. Накривати електротени, обладнані металевими листами. Це може привести до порушення циркуляції повітря, перегріву і пошкодженню нагрівальних елементів.

4.ПОРЯДОК ДІЙ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ.

4.1. При виявленні пожежі, або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів, різке підвищення температури в приміщенні, запаху гару) вимкнути електроапаратуру, повторно не вмикати і звернутися до фахівця з технічного обслуговування.

4.2 Негайно повідомити про це за телефоном 101, 9-101 до пожежно-рятувального підрозділу, а також чергову частину служби охорони та зв'язку НУ «Запорізька політехніка» за телефонами 3-10, 764-19-21 (при цьому слід чітко назвати місце знаходження об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище).

4.3.Задіяти систему оповіщення людей про пожежу розпочати самому і залучити інших осіб до евакуації людей з будівлі до безпечного місця, згідно з планом евакуації.

4.4. Покинути небезпечну зону і вжити заходів щодо попередження подальшого розвитку пожежі (вимкнути електроенергію шляхом вимикання загального рубильника або пакетного вимикача на електрощиті приміщення).

4.5. При нещасних випадках надати таку долікарську медичну допомогу постраждалим:

- при перегріві у сауні вийдіть у передбанник, покладіть людину на лаву. покладіть йому під голову скручений рушник, запропонуйте постраждалому попити води чи чаю, а згодом зробіть освіжаючий компрес. У кімнаті потрібно відчинити вікна навстіж, забезпечити максим. вентиляцію;

- при ураженні електричним струмом, якщо постраждалий дихає рідко і судорожно, або у нього відсутні ознаки життя (не прослуховується дихання, немає пульсу, розширені зіниці очей) – робіть штучне дихання «рот в рот» і непрямий масаж серця;

- при пораненні накладіть стерильну пов'язку;

- при кровотечі рану закрийте стерильною пов'язкою і тримайте у такому стані 3-5 хвилин, якщо кровотеча припинилась, пов'язку зафіксуйте бинтом;

- при переломах, ударах, вивихах і розтягуваннях забезпечте спокійне і зручне положення ушкодженої частини тіла.

У всіх випадках після надання першої медичної допомоги необхідно організувати виклик швидкої допомоги за телефоном 9-103.


Зав. кафедри ФКОНВС



Аліна КУБАТКО

УЗГОДЖЕНО:

Провідний інженер з ОП



Тетяна УДОВЕНКО

Начальник юридичного відділу

Максим ДЄСВ

Декан ФУФКС



Світлана КОКАРЕВА