



УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
(НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»)

Н А К А З

30 жовтня 2025 р.

Запоріжжя

№ 237-А

Про затвердження інструкцій
щодо заходів пожежної безпеки

Відповідно до наказу МВС України від 30.12.2014 р. №1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні", наказу МОН України від 15.08.2016р. № 974 "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" та з метою недопущення випадків пожеж в будівлях, приміщеннях, спорудах та території НУ «Запорізька політехніка»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити інструкцію щодо порядку проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.
 - Загальнооб'єктова інструкція №10 про заходи ПБ в НУ «Запорізька політехніка»;
2. Начальнику **ІОЦ** Андрію САВЧУКУ розмістити цей наказ в розділі «Охорона праці»
3. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з АГР Миколу ЧЕЧЕЛЯ.

Ректор

ПОГОДЖЕНО:

Проректор з АГР

Начальник юридичного відділу

Віктор ГРЕШТА

Микола ЧЕЧЕЛЬ
_____ 2025р.

Максим ДЕСЬВ
_____ 2025р.

13 Факультет управління фізичною культурою та спортом	1 прим.
13.1 Кафедра управління фізичною культурою та спортом	1 прим.
13.2 Кафедра фізична терапія та ерготерапія	1 прим.
13.3 Кафедра спеціальна освіта	1 прим.
13.4 Кафедра фізична культури, олімпійські та не олімпійські види спорту	1 прим.
14 Кафедра військової підготовки	1 прим.
15 ІОЦ	1 прим.
16. Енергомеханічна служба	1 прим.
17. Експлуатаційно – технічний відділ	1 прим.
18. Ремонтно - будівельна дільниця	1 прим.
19. Господарський відділ	1 прим.
20 Автогосподарство	1 прим.
21 Центральний склад	1 прим.
22 Відділ матеріально- технічного постачання	1 прим.
23 Студмістечко	5 прим.
24 ННЦ «Запорізький регіональний центр політехнічної освіти»	1 прим.
24.1 Центр доуніверситетської підготовки	1 прим.
24.2 Навчальний центр «Освіти для бізнесу та кар'єри»	1 прим.
24.3 Центр іншомовної підготовки	1 прим.
24.4 Іміджевий центр	1 прим.
25 Науково – дослідна частина	1 прим.
26 Відділ кадрів	1 прим.
27 Відділ бухгалтерського обліку та звітності	1 прим.
28 Відділ аспірантури	1 прим.
29 Назчально - методичний відділ	1 прим.
30 Назчальний відділ	1 прим.
31 Наукова бібліотека	1 прим.
32 Виховний відділ	1 прим.
33 Служба охорони та зв'язку	1 прим.
34 Редакційно – видавничий відділ	1 прим.
35 Друкарня	1 прим.
36 Юридичний відділ	1 прим.
37 Центр сприяння працевлаштування студентів та випускників	1 прим.
38 Молодіжний центр культури та дозвілля студентів	1 прим.
39 Служба ЦЗ, П, ТБ, ОП та ВО	1 прим.
40 Лабораторія технічного прогресу.	1 прим.
41 Помічник ректора	1 прим.
42 Режимно – секретний відділ	1 прим.
43 Відділ наукової роботи студентів	1 прим.
44 Відділ міжнародної діяльності та роботи з іноземними студентами	1 прим.
45 Відділ перспективного розвитку, ліцензування, акредитації та якості освіти	1 прим.

Всього виконано:

100 прим.

Провідний інженер з охорони праці



Тетяна УДОВЕНКО

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

**ЗАГАЛЬНООБ'ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ № 10
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

м. ЗАПОРІЖЖЯ
2025 рік.

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора

НУ «Запорізька політехніка»

від «30» травня 2025 р. № 237-А

**ЗАГАЛЬНООБ'ЄКТОВА ІНСТРУКЦІЯ № 10
ПРО ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
В НУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»**

1. Загальні положення

1.1 Загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки в НУ «Запорізька політехніка» (далі — Інструкція) розроблена відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС України від 30.12.2014 № 1417. Документ поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні приміщення підприємства, а також встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки всіма працівниками.

1.2 Співробітники зобов'язані:

- знати й дотримуватися вимог нормативних актів з пожежної безпеки;
- не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;
- користуватися лише справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
- виконувати вказівки ректора та осіб, відповідальних за пожежну безпеку;
- знати порядок дій у разі виникнення пожежі, вміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння;
- після закінчення роботи впорядкувати робоче місце, вимкнути електрообладнання, оглянути приміщення перед виходом з нього.

1.3 Відповідальність за дотримання протипожежного стану покладається на ректора та осіб, відповідальних за пожежну безпеку.

1.4 Відповідальні за пожежну безпеку зобов'язані:

- перевіряти протипожежний стан приміщень, справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежогасіння;
- вживати заходів щодо усунення виявлених порушень вимог пожежної безпеки.

1.5 Ректор зобов'язаний:

- контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї інструкції;
- забезпечити проведення навчання з питань пожежної безпеки, утримання у справному стані засобів пожежогасіння, шляхів евакуації тощо.

2. Основні вимоги пожежної безпеки

2.1 Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території.

2.1.1 До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.

2.1.2 Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх, використовувати для складування матеріалів та влаштування стоянок для транспорту.

2.1.3 Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.

2.1.4 Проїзди та проходи до будівель, споруд, гідрантів, підступи до пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння повинні бути вільними й перебувати в задовільному стані.

2.1.5 Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

2.2 Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будівель, споруд та приміщень.

2.2.1 Усі будівлі, споруди та приміщення повинні своєчасно очищатися від сміття й відходів.

2.2.2 Меблі й обладнання слід розміщувати так, щоб забезпечувався вільний вихід із приміщення.

2.2.3. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється перебування в ньому не більше 50 осіб.

2.2.4 У разі одночасного перебування в будівлях і спорудах або на поверсі більше 25 осіб розробляються та вивішуються на видних місцях плани евакуації людей на випадок пожежі.

2.2.5 Забороняється:

- влаштовувати складські чи інші допоміжні приміщення під сходовими маршами;
- зберігати меблі, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;
- зачиняти на замки та на запори зовнішні евакуаційні двері під час перебування в будівлі людей.

2.2.6 Горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів та електрокабелів, 0,5 м — від світильників та 0,25 м — від приладів опалення.

2.2.7 Встановлення глухих (незнімних) ґрат дозволяється в приміщеннях, де це передбачено відповідними нормами.

2.2.8 Технічне обслуговування та перезаряджання вогнегасників необхідно проводити в терміни відповідно до інструкції з їх експлуатації.

2.2.9 Вогнегасники слід встановлювати у легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень тощо), а також у місцях, де найбільш вірогідна поява осередку пожежі. Необхідно забезпечити їх захист від попадання прямих сонячних променів та дії опалювальних і нагрівальних приладів.

2.2.10 Відстань між місцями розташування вогнегасників не повинна перевищувати 20 м.

2.2.11 Переносні вогнегасники повинні розміщуватися шляхом:

- навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для її повного відчинення;
- встановлення в пожежні шафи поруч із пожежними кранами, у спеціальні тумби або на пожежні щити (стенди).

2.2.12 Горища, вентиляційні камери, електрощитові та інші технічні приміщення повинні використовуватися лише за призначенням.

2.2.13 Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових слід утримувати замкненими. На дверях цих приміщень має бути вказане місце зберігання ключів.

2.2.14 У разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення слід дотримуватися протипожежних вимог згідно з чинними нормативними документами.

2.2.15 Зберігання речовин і матеріалів у складських приміщеннях потрібно здійснювати з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності.

2.2.16 Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими речовинами, зберігання кислот у місцях, де можливий їх контакт з речовинами органічного походження, заборонене.

2.2.17 У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи.

2.2.18 Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення заборонено.

2.2.19 У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати легкозаймисті й горючі рідини, балони з газом, інші речовини та матеріали, що мають підвищені пожежонебезпечні властивості.

2.2.20 Приміщення, де використовуються персональні комп'ютери, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошковими вогнегасниками.

2.2.21 Після закінчення роботи всі електроприлади повинні бути від'єднанні від електромережі.

2.3. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання транспорту.

2.3.1 Транспорт у приміщеннях, під навісами або на спеціальних майданчиках має розміщуватися відповідно до вимог будівельних норм та норм технологічного проектування.

2.3.2 Над приміщеннями, де розташовані гаражі, не допускається влаштовувати приміщення з масовим перебуванням людей.

2.3.3 У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається транспорт, не дозволяється:

- установлювати транспортні засоби в кількості, яка перевищує встановлену норму, зменшувати відстань між ними, а також відстань до конструктивних елементів будівель;
- захаращувати виїзні ворота та проїзди;
- тримати транспортні засоби з відкритими горловинами паливних баків;
- заправляти транспортні засоби паливом та зливати його;
- зберігати тару з-під пального, а також пальне і мастило, за винятком палива в баках та газу в балонах, змонтованих на автомобілях;
- заряджати акумулятори безпосередньо на транспортних засобах;
- підігрівати двигуни відкритим вогнем (смолоскипами, паяльними лампами тощо);
- користуватися відкритими джерелами вогню для освітлення;
- залишати у транспортних засобах промаслені обтиральні матеріали та спецодяг після закінчення роботи;
- залишати автомобілі на стоянці з увімкненим запаленням;
- ставити на зберігання транспорт з несправною електропроводкою та з увімкненим вимикачем «маси» чи з несправною пневматичною системою гальмування;
- подавати в разі несправної паливної системи бензин у карбюратор безпосередньо з резервуара через шланг або в інший спосіб.

2.4. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалювального обладнання.

2.4.1 Перед початком опалювального сезону котельні, тепло - генераторні й калориферні установки, печі та інші опалювальні прилади мають бути перевірені й відремонтовані.

2.4.2 Відповідальні за технічний стан опалювальних установок особи повинні забезпечити постійний контроль за правильністю їх утримання та експлуатації, проведення своєчасного і якісного ремонту.

2.4.3 Опалення печей має проводитись спеціально призначеними і навченими особами, які пройшли протипожежний інструктаж.

2.4.4 Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні розміщуватися так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення.

2.4.5 Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

- опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі — не рідше одного разу на три місяці;
- печей та осередків вогню безперервної дії — не рідше одного разу на два місяці.

2.4.6 Відстань від печей до стелажів, шаф та іншого обладнання має бути не меншою 0,7 м, а від топкових отворів — не меншою 1,25 м.

2.4.7 Димові труби на горищах, в яких проходять димові канали, мають бути поштукатурені та побілені, а також обладнані надійними іскрогасниками.

2.4.8 Встановлення газових проточних водонагрівачів потрібно передбачати на стінах (перегородках) з негорючих матеріалів.

2.4.9 Розміщення газових опалювальних котлів, апаратів, ємнісних газових водонагрівачів, газобалонних установок має відповідати Правилами безпеки систем газопостачання України.

2.4.10 Меблі та інші предмети з горючих матеріалів слід встановлювати не ближче 0,2 м від газових приладів.

2.4.11 Застосовувати вогонь для виявлення витoku газу з газопроводів, а також користуватися газовими пальниками й приладами в разі несправності їх чи несправності газопроводів та арматури забороняється.

2.4.12 Виявивши у приміщенні запах газу, слід негайно припинити його подавання, провітрити приміщення та викликати аварійну службу. При цьому у приміщенні забороняється запалювати сірники, курити, застосовувати відкритий вогонь, вмикати та вимикати електроприлади.

2.5. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

2.5.1 Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на території та в приміщеннях забороняється.

2.5.2 Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, допускаються у встановленому порядку лише з дозволу керівництва.

2.6 Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту.

2.6.1 Приміщення підприємства мають бути оснащені засобами зв'язку, пожежною сигналізацією та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог чинних нормативних документів. Вони повинні бути

справними, утримуватись в робочому стані та мати сертифікати відповідності.

2.7 Утримування інженерного обладнання.

2.7.1 Силове й освітлювальне електроустаткування має використовуватися відповідно до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.

2.7.2 Електропроводка, розподільні пристрої, електрообладнання, вимірювальні прилади, запобіжні пристрої, рубильники, а також пускові пристрої слід монтувати на негорючих основах.

2.7.3. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулювальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу.

2.7.4 Приєднання нового електрообладнання, що споживає електричну енергію, повинно проводитись з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства.

2.7.5 Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.

2.7.6 Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мережах необхідно проводити у встановлені терміни.

2.7.7 Забороняється встановлення електропобутових приладів у нішах меблів.

2.7.8. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утримувати в чистоті.

3. Обов'язки співробітників у разі виникнення пожежі

3.1 У разі виявлення пожежі працівник зобов'язаний:

- негайно повідомити пожежну службу, вказавши точну адресу об'єкта де відбулося загоряння, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність в приміщеннях людей, а також своє прізвище;
- повідомити про пожежу керівництво підприємства та відповідального за пожежну безпеку;
- вжити заходів щодо евакуації працівників і матеріальних цінностей, гасіння пожежі, з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

3.2 Відповідальна посадова особа зобов'язана:

- перевірити, чи була викликана пожежна служба та чи оповіщені про пожежу співробітники;
- забезпечити вимкнення струмоприймачів та вентиляції;
- організувати евакуацію співробітників;
- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
- організувати зустріч підрозділу пожежної служби, сприяти йому під час локалізації та ліквідації пожежі.
- забезпечити надання медичної допомоги потерпілим, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.

Провідний інженер з ОП



Тетяна УДОВЕНКО


ПОГОДЖЕНО:

Проректор з АГР



Микола ЧЕЧЕЛЬ

Начальник юридичного відділу



Максим ДЄСВ